

Planta de Generación Eléctrica |

Operación | [Config](#) |[Bitacora Sala de Control](#) | [Permiso de Trabajo](#) | [Reportes de Foremans](#) | [LOTO Box](#) | [EQ Locks](#) | [RCA](#) |[Pruebas Ops](#) | [LOTO](#) | [Carbon](#) | [Lab](#) | [Roster](#) | [Lista de Equipo](#) | [PID-Drawings](#) |[Reportes de Turno](#) | [Bitacora Coal Handling](#) | [Bitacora Receiving](#) | [Coal Pile](#) |Reportes de Turno - Planta de Electrica - Grupo
Material HandlingLogged in as "Francisco
Solis"
[List](#) | [Find](#) |
Message ID: **260** Entry time: **5/15/2019 8:18:37 PM**

Operador:	Victor Moran
Fecha:	5/15/2019
Turno:	Noche
U1 # de Camiones de Fly Ash - Volteo:	
U1 # de Camiones de Fly Ash - Articulado:	
U2 # de Camiones de Fly Ash - Volteo:	
U2 # de Camiones de Fly Ash - Articulado:	
Trail:	5/15/2019 8:18:22 PM by Victor Moran // 5/15/2019 8:28:42 PM by Victor Moran // 5/15/2019 8:45:30 PM by Victor Moran // 5/15/2019 8:45:59 PM by Victor Moran //

Seguridad:
- no hay reports.

Ambiente:
- no hay reports.

Operaciones:

- 06:30 p.m. se da arranque a las bandas TC03 B y TC04 B, TC05B y TC06 para relleno de los silos de la U1.
- se para por metals en 1 ocacion.
- 08:40 se da secuencia de parade al sistema de bandas.
- El RE01 B quedo ubicado hacia la pila sur (cancha de carbon)

Operadores en Turno :

- Manuel Mora.
- Fernando Ortega.
- Eliseo Concepcion.
- Victor Moran.

Niveles de los silos de Carbon (metros libre)

Hora: 8:30 p.m.

U1 - A : 1.70
U1 - B : 2.30
U1 - C : 2.00
U1 - D : 1.30

- U2 fuera de servicio.

U2 - A :
U2 - B :
U2 - C :
U2 - D :

Inventario de la Cancha de Carbon :

- no se reportaron puntos calientes.
- se reclamo carbon del area sur.
- Parte de los que se esta sacando de los silos U2.

Camiones de remocion de cenizas Fly Ash : --
Camiones de remocion de cenizas Bottom Ash : --

Notas:

- 05:00 p.m se mueve TR01 para prueba de cable desde la columna 16 hasta la 9 y desde la columna 9 hasta la 25. NO hubo problemas.
- 05:50 p.m se da secuencia de parade a las bandas de descarga de barco.
- RE01B en falla en 1 ocacion: Travel Drive -1 comms to PLCfault.

[Página inicio](#)